

Oznámení občanům Hatí a Hodyně: Na kanalizační řad je možné se připojovat dle níže uvedených požadavků provozovatele AQUACONSULT, spol. s r.o.

V rámci napojování jednotlivých nemovitostí na veřejnou kanalizační síť je nutno dodržet tyto provozně technické zásady:

- Na hranici pozemku (tam kam je zaústěna veřejná část kanalizační přípojky je nutno osadit kanalizační revizní šachtu (minimální průměr DN 400 např. šachtové dno PVC/KG 400/160 + tubus PVC/KG 400 a lehký litinový poklop A 15)
- Napojení nemovitosti na revizní šachtu musí být provedeno v materiálu PVC/KG vč. tvarovek, dodrženy předepsané minimální spádové parametry, potrubí řádně podsypáno pískem a po montáži bude proveden řádný obsyp
- V místě změny směru vedení potrubí doporučujeme osazení další revizní šachty pro možnost čištění v případě neprůtočnosti nebo pro případný TV monitoring
- Napojování domovní části kanalizační přípojky přes stávající septiky a odpadní jímky není povoleno.
- Realizaci domovní části kanalizační přípojky bude provádět firma nebo společnost s oprávněním na provádění těchto prací.
- Po realizaci stavby prováděcí firma provede zkoušku těsnosti potrubí a vystaví investorovi řádný protokol o této zkoušce.
- do splaškové kanalizace je přísně zakázáno odvádět dešťové vody ze střech, zpevněných ploch, vypouštět bazény atd.
- před zásypem potrubí kanalizační přípojky vyhotoví zhotovitel nebo investor fotodokumentaci
- DNEM NAPOJENÍ NEMOVITOSTI NA VEŘEJNOU KANALIZAČNÍ SÍŤ JE MAJITEL TÉTO NEMOVITOSTI POVINEN PŘIHLASIT SE K PLATBĚ STOČNÉHO A UZAVŘÍT S PROVOZOVATELEM „SMLOUVU O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD“ vypouštění odpadních vod bez řádně uzavřené smlouvy je považováno za „neoprávněné vypouštění odpadních vod dle ZÁKONA O VODOVODECH A KANALIZACÍCH č.274/2001Sb § 10 stejně tak jako vypouštění odpadních vod v rozporu s kanalizačním řádem.
- Vypouštěné množství odpadních vod bude fakturováno tvz .paušálem, tedy Směrnými čísly (podle počtu osob/rok) dle platné legislativní úpravy - 36m³ /osoba/rok

Smlouvu na odvádění odpadních vod s jednotlivými majiteli připojovaných nemovitostí bude na straně provozovatele V+K tj. AQUACONSULT spol. s r.o. provádět paní Janáčková tel. číslo 251 64 22 13 linka 302

Kontaktní osoby pro technické provedení, zprovoznění přípojek apod. pan Pavel Vlach email: vlach@aguaconsult.cz, nebo pan Stanislav Kejha email: kejha@aguaconsult.cz tel: 251642213 linka 102.

Kanalizační přípojky se nekolaudují. Kanalizační přípojky byly povoleny rozhodnutím o umístění stavby ze dne 29.8.2017 a není třeba žádný další kolaudační souhlas.